

Населенный пункт	Централизованная система водоснабжения	Среднегодовой показатель качества воды						Микробиологические показатели
		мутность			железо			
		источник водоснабжения	на подаче в сеть	в сети	источник водоснабжения	на подаче в сеть	в сети	
нормативный показатель		1,5			0,3			отсутствие
допустимый показатель		2,5			3			
Абрамовка	ЦСВ с. Абрамовка	<0,58 мг/л	<0,58 мг/л	<0,58 мг/л	8,99 мг/л	0,079 мг/л	0,082 мг/л	
Васильевка	ЦСВ с. Васильевка	9,08 мг/л	9,08 мг/л	10,85 мг/л	5,2 мг/л	5,2 мг/л	5,07 мг/л	
Горбатка	ЦСВ с. Горбатка		<0,58 мг/л	<0,58 мг/л		0,3 мг/л	0,3 мг/л	отсутствие
Горное	ЦСВ с. Горное			<0,58 мг/л			0,12 мг/л	отсутствие
Григорьевка	ЦСВ с. Григорьевка	<0,58 мг/л	<0,58 мг/л	<0,58 мг/л		0,09 мг/л	0,09 мг/л	
Ивановка	ЦСВ с. Ивановка (скважина 10045/2 по ул. Больничная)	1,55 мг/л	1,55 мг/л	2,93 мг/л	1,11 мг/л	1,11 мг/л	1,48 мг/л	
	ЦСВ с. Ивановка (скважина №18-12655 по ул. Кировская, 38)	2,10 мг/л	2,10 мг/л	2,10 мг/л	1,48 мг/л	1,48 мг/л	1,48 мг/л	
	ЦСВ с. Ивановка (скважина № 389 по ул. Зареченская, 51А)	2,81 мг/л	2,89 мг/л	2,43 мг/л	1,03 мг/л	1,12 мг/л	0,49 мг/л	
	ЦСВ с. Ивановка (скважина № 8556 по ул. Колхозная.47)	1,85 мг/л	1,85 мг/л	1,92 мг/л	1,18 мг/л	1,18 мг/л	0,614 мг/л	
	ЦСВ с. Ивановка (скважина №855 по ул. Пушкинская,4А)	1,26 мг/л	1,26 мг/л	1,12 мг/л	0,28 мг/л	0,28 мг/л	1,176 мг/л	
Кремово	ЦСВ с. Кремово	<0,58 мг/л	<0,58 мг/л	<0,58 мг/л	0,11 мг/л	0,11 мг/л	0,07 мг/л	
	ЦСВ с. Кремово (гарнизон)	<0,58 мг/л	<0,58 мг/л	<0,58 мг/л			0,02 мг/л	
Ляличи	ЦСВ с. Ляличи	<0,58 мг/л	<0,58 мг/л	<0,58 мг/л			0,04 мг/л	
	ЦСВ с. Ляличи (гарнизон)	<0,58 мг/л	<0,58 мг/л	<0,58 мг/л			0,01 мг/л	
Михайловка	ЦСВ с. Михайловка	1,9 мг/л	1,2 мг/л	1,2 мг/л	4,7 мг/л	0,23 мг/л	0,23 мг/л	
Некруглово	ЦСВ с. Некруглово							
Осиновка	ЦСВ с. Осиновка	0,61 мг/л	0,61 мг/л	0,6 мг/л	0,026 мг/л	0,026 мг/л	0,04 мг/л	
Первомайское	ЦСВ с. Первомайское (скважина № 541 по ул. Школьная)	0,94 мг/л	10,31 мг/л	10,54 мг/л	3,48 мг/л	3,47 мг/л	2,61 мг/л	
	ЦСВ с. Первомайское (скважина № 7139 по ул. Октябрьская)	1,35 мг/л	8,27 мг/л	9,84 мг/л	5,02 мг/л	4,89 мг/л	2,54 мг/л	
Степное	ЦСВ с. Степное	<0,58 мг/л	<0,58 мг/л	<0,58 мг/л	0,09 мг/л	0,06 мг/л	0,06 мг/л	
Ширияевка	ЦСВ с. Ширияевка	2,89 мг/л	2,86 мг/л	2,99 мг/л	0,68 мг/л	0,68 мг/л	0,6 мг/л	

На территории сельских поселений Михайловского муниципального района находится 21 централизованная система водоснабжения в 14 населенных пунктах (с. Абрамовка, с. Васильевка, с. Горбатка, п. Горное, с. Григорьевка, с. Ивановка, с. Кремово, с. Ляличи, с. Михайловка, с. Некруглово, с. Осиновка, с. Первомайское, с. Степное, с. Ширияевка).

Эксплуатирует централизованные системы водоснабжения ресурсоснабжающая организация - КГУП «Приморский водоканал». Производственная лаборатория ПП «Артемводоканал» в соответствии с утвержденной программой производственного контроля качества воды проводит лабораторные исследования воды (2 раза в месяц - неполный химический анализ качества питьевой воды, 4 раза в год - полный химический анализ).

По результатам лабораторных исследований два показателя (мутность и содержание железа) имеют отклонения не соответствующие установленным требованиям, остальные показатели в течение исследований химического состава воды проведенных в течение года соответствуют СанПин.

В период прохождения тайфуна в августе и сентябре 2023 года имелись кратковременные отклонения по микробиологическим показателям качества воды систем водоснабжения с. Ивановка.