

Главе Михайловского района

Всем главам поселений

Прокуратура Михайловского района организовала проверку информации о низких температурах в образовательном учреждении и многоквартирных домах района.

Представитель надзорного ведомства посетила детский сад «Буратино» с. Михайловка.

Выявлено, что температура в помещениях детского сада составляет 17-18 С.

Проверкой котельных установлено, что на одном из пяти котлов котельной №1-4 проводятся ремонтные работы, что стало причиной снижения качества предоставляемого ресурса.

Прокурор внес представления об устранении нарушений руководителю филиала Михайловский КГУП «Примтеплоэнерго» и заведующей детским садом.

Проведение проверки продолжается, решается вопрос о привлечении виновных должностных лиц к административной ответственности.

Фактическое устранение нарушений и ремонт котельных установок поставлены в прокуратуре на контроль.

Надзорное ведомство организовало проверку всех котельных Михайловского района на предмет исполнения требований законодательства при предоставлении коммунальных услуг.

Прокурор района

советник юстиции

Д.С.Широков