



КГУП « Приморский водоканал»
Производственная лаборатория ПП «Артемводоканал».
Лицензия № 25 ПЦ.01.001.Л.000027.05.10 от 13.05.2010 г.

Результаты исследований проб воды в распределительной сети с. Васильевка 2024 г.

Наименование пробы	Вода питьевая с. Васильевка
НД на отбор проб	ГОСТ Р59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб» ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку	СанПин 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания » ГОСТ Р 57164-2016 ГОСТ Р52769-2007 ПНД Ф 14.1:2:3.2-95 МУК 4.2.1018-01«Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды»

		Органолептические и физико- химические показатели			Микробиологические показатели		
Показатели		Мутность, мг/дм ³	Цветность, градусы	Железо, мг/дм ³	Общее микробное число в 1 мл (КОЕ)	Общие колиформные бактерии в 100 мл (КОЕ)	Е.coli (КОЕ в 100мл)
Норматив СанПиН 2.1.4.1074-01		1,5	20	0,3	50	отсутствие	отсутствие
Место отбора проб	Дата	Результаты исследования					

ул. Гарнизонная,1	15.01.2024 г	4,9	<5	4,0	0	н/о	н/о
ул. Гарнизонная,1	06.02.2024 г	18,66	<5	2,925	0	н/о	н/о
ул. Гарнизонная,1	28.02.2024 г	17,31	<5	2,86	0	н/о	н/о
Скв. № 11145	05.03.2024 г	9,12	<5	5,88	0	н/о	н/о
п/п РЧВ	05.03.2024 г	2,9	<5	2,12	0	н/о	н/о
ул. Гарнизонная,1	05.03.2024 г	31,76	<5	15,9	0	н/о	н/о
ул. Гарнизонная,1	01.04.2024 г.	29,04	<5	3,135	0	н/о	н/о
ул. Гарнизонная,1	23.04.2024 г	18,66	<5	2,71	0	н/о	н/о
ул. Гарнизонная,1	20.05.2024 г	3,09	<5	2,50	0	н/о	н/о
ул. Гарнизонная,1	10.06.2024 г	18,66	<5	2,51	0	н/о	н/о
Скв. № 11145	26.06.2024 г	2,01	<5	4,18	0	н/о	н/о
п/п РЧВ	26.06.2024 г	14,83	<5	2,46	0	н/о	н/о
ул. Гарнизонная,1	26.06.2024 г	14,54	<5	2,01	0	н/о	н/о
ул. Гарнизонная,1	10.07.2024 г	12,43	<5	2,06	0	н/о	н/о

ул. Гарнизонная,1	17.07.2024 г	18,66	<5	2,42	0	н/о	н/о
ул. Гарнизонная,1	01.08.2024 г	18,29	<5	2,68	0	н/о	н/о
ул. Гарнизонная,1	20.08.2024 г	12,43	<5	2,011	0	н/о	н/о
ул. Гарнизонная,1	10.09.2024 г	14,73	<5	2,011	0	н/о	н/о
Скв. № 11145	16.09.2024 г	4,35	<5	2,02	0	н/о	н/о
п/п РЧВ	16.09.2024 г	14,73	<5	2,02	0	н/о	н/о
ул. Гарнизонная,1	16.09.2024 г	18,29	<5	2,18	0	н/о	н/о
ул. Гарнизонная,1	09.10.2024 г	12,43	<5	2,01	0	н/о	н/о
ул. Гарнизонная,1	05.11.2024 г	27,32	<5	1,20	0	н/о	н/о
ул. Гарнизонная,1	05.11.2024 г	12,43	<5	1,114	0	н/о	н/о
ул. Гарнизонная,1	28.11.2024 г.	12,43	<5	1,208	0	н/о	н/о
Скв. № 11145	03.12.2024 г	22,78	<5	1,207	0	н/о	н/о
п/п РЧВ	03.12.2024 г	14,83	<5	1,008	0	н/о	н/о
ул. Гарнизонная,1	03.12.2024 г	18,29	<5	1,201	0	н/о	н/о
ул. Гарнизонная,1	18.12.2024 г	17,1	<5	1,19	0	н/о	н/о

Ведущий инженер-химик Иванцова И.А.